

Zawonia, 28 września 2015 r.

SIN.272.31.2015 ZB

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Gmina Zawonia działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

1. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce”

Pytanie:

1. Dotyczy : krawężnika betonowego obniżonego.
Prosimy o podanie wymiarów krawężnika betonowego obniżonego. W przypadku innych wymiarów niż 15/30 cm, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.
2. Dotyczy : krawężnika betonowego wystającego
Prosimy o podanie wymiarów krawężnika betonowego wystającego. W przypadku innych wymiarów niż 15/30 cm, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.
3. W związku z brakiem wymagań dla mieszanek przeznaczonych na warstwę wiążącą i ścieralną w załączonych dokumentacjach technicznych, zwracamy się z zapytaniem - Czy mieszanki mineralno asfaltowe mają być projektowane w oparciu o normę PN-EN 13108-1 i mają spełniać wymagania stawiane w WT:2014?
4. W związku z brakiem wymagań dla mieszanek przeznaczonych na warstwę wiążącą i ścieralną w załączonych dokumentacjach technicznych, zwracamy się z zapytaniem - Czy istnieje możliwość zastosowania asfaltu 35/50 do warstwy wiążącej?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Należy zastosować krawężnik 15x30x100 betonowy drogowy.

Ad. 2.

Należy zastosować krawężnik 15x30x100 betonowy drogowy.

Ad. 3.

Parametry MMA określone zostały w specyfikacji . Specyfikacja zawiera normę PN-EN -13108-1.

Ad. 4.

Nie.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Werste
mgr inż. Agnieszka Werste