

Zawonia, 28 września 2015 r.

SIN.272.31.2015 ZB

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3

Gmina Zawonia działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

1. „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D Zawonia-Budczyce”

Pytanie:

1. Dotyczy dokumentacji projektowej - Opis Techniczny, pkt. 3.4. Konstrukcja nawierzchni, odcinek w km 0+750 do 1+150. W opinii Wykonawcy przed rozłożeniem warstwy wyrównawczej z kruszywa należy wykonać frezowanie w/w odcinka. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź:

Ad. 1.

Wyrównanie wykonać po sfrezowaniu nawierzchni.

Ilość frezowania zwiększyć w pozycji nr 21 przedmiaru robót z 707 m² do 400x4 = 1600 m².


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersta