



moc zainstalowana	320W	800W	804W	3500W	1000W	1000W	1000W
kj	0,7	0,7	0,7	1,0	0,5	0,5	0,5
moc szczytowa	224W	560W	563W	3500W	500W	500W	500W

**moc przyłączeniowa 6,4 kW**

3xGbt 25  
DII 25A  
POLE REZERWOWE 13-14-15  
ROZDZIELNIA PIĘTRO 1

**SAMOCZYNNE WYŹNIENIE ZASILANIA**



PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

Biurowisko: 55 - 120 Oborniki Śl.,  
Trzebnicka 101/1  
tel.: (71) 310 - 21 - 09,  
pphuelmat@wp.pl

Tytuł rysunku	Schemat rozdzielni RG poddasza			
OBIEKT	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku SP Czeszów ul. Miłicka działka nr 527 AM-1 gmina Zawonia			
INWESTOR	Zespół Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie 55-106 Zawonia, Czeszów ul. M. Konopnickiej 18			
PROJEKTANT	mgr inż. Mateusz Gluch	Nr upr.	357/poś/14	
SPRAWDZAJĄCY		Nr upr.		
BRANŻA ELEKTRYCZNA	STADIUM PB	DATA 10/2015	SKALA	NR RYS. 2/E