

Wyjaśnienie treści SIWZ: Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych

GPI. 2/2019

Zawonia, dnia 11.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych ”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Gmina Zawonia, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Zapytania dotyczą zadania II

Zapytanie nr 1:

W projekcie zagospodarowania terenu w części opisowej istnieje zapis, jaki zakres zadania obejmuje między innymi - wykonanie Otwartej Strefy Aktywności,

Na rysunku nr. PZT także jest ujęta otwarta strefa aktywności - w opisie są wyszczególnione ilości urządzeń, jakie mają być siłowni, zabawki na placu zabaw, stoły do gier, ławki Czy zamawiający może bardziej sprecyzować rodzaj i ilość urządzeń do zainstalowania na Otwartej Strefy Aktywności?

Czy otwarta strefa aktywności ma być wykonana?

Odpowiedź nr 1:

Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności nie jest częścią tego przetargu.

Zapytanie nr 2:

W przedmiarze Zadania II są dwie pozycje oczyszczenia rowu po 194 m każda razem 388 mb w rysunku nr PZT rys nr 1 zjazdu Czeszów A3 ilość rowu do oczyszczenia jest różna niż w przedmiarze. Czy zamawiający może jasno określić dokładną ilość rowy do oczyszczenia?

Odpowiedź nr 2:

Dokładna ilość rowów do oczyszczenia to 182,50 mb.

Zapytanie nr 3:

Ta sama sytuacja w przedmiarze Zadania II dotyczy jak w pytaniu nr 2 podbudowy i nawierzchni wjazdów. Czy zamawiający może jednoznacznie określić, jakie wartości do obliczeń w dokumentacji prawidłowe?

Odpowiedź nr 3:

Właściwe wartości do przedmiaru:

Dział: Wykonanie nawierzchni wjazdów:

pkt 8: 147,55 m²,

pkt 9: 85,80 mb,

pkt 10: 147,55 m²,

pkt 11: 133,60 m²,

pkt 12: 124,60 m²

Zapytanie dotyczące zadania I

Zapytanie nr 4:

W przedmiarze Zadania I pozycja 10 dział INSTALACJE ELEKTRYCZNE jest bez pozycji do obliczeń. Czy ta pozycja ma być zero w formularzu ofertowym? Nie można stwierdzić że przedmiar jest tylko poglądowy i służy pomocniczo skoro działy z przedmiarów zamawiający umieścił w załączniku nr I do formularza ofertowego, który to jest wiążący i stanowi integralną część w całym postępowaniu przetargowym

Odpowiedź nr 4:

Zadanie I Dział 10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE JEST BEZ POZYCJI Należy doliczyć WLZ YDY 5 X 35 mm² w ilości 30 mb oraz wykop, zasypanie wykopu, podsypka z piasku ,taśma w ilości 26,00 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca **załącznik nr 1** do SIWZ oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego **załącznik nr 9** do SIWZ. Przedmiary robót (pkt A.7. i A.8. załącznika nr 1 do SIWZ) nie mogą być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie mogą być traktowane jako element opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część

Wójt Gminy Zawonia
Ignaciusz Wente