

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 367/HK/16

Czeszów, dnia 29 września 2016 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Mariolę Dominik Sekcja Jakości Wody i Próbobiorców, Nr upoważnień: 06/16
(stałe), 986/16 (jednorazowe)

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Trzebnicy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1, art. 4, art.12 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz.1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93,
urząd@zawonia.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg sieciowy Czeszów

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93,
urząd@zawonia.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio **NIP** 915 – 16 – 03 - 787 **REGON** 931934905

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Agnieszka Wersta – Wójt Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sławomir Frania – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29 września 2016 r. godz. 13 00.

2.Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 07 września 2016 r.

3.Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 29 września 2016 r. godz. 15 00.

5.Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

Nie dotyczy.

YQ

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola kompleksowa urządzeń wodociągowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli.

- Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane przez Starostę Trzebnickiego na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku, Nr OŚ 6223/11/2010 z dnia 08.11.2010.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli.

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli

nr.....

Nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Ujęcie wodociągu to 2 studnie głębinowe (nr 2 i 3) znajdujące się w miejscowości Czeszów (ok. 0,5 km. od budynku Stacji Uzdatniania Wody - SUW). Posiadają one oddzielne, wydzielone, ogrodzone i oznakowane strefy ochrony bezpośredniej. Bramy wjazdowe na teren stref zamykane są na kłódki. Teren stref uporządkowany, trawa wykoszona. Studnie przykryte są metalowymi pokrywami, zamykanymi na kłódki, posiadają wentylację. Wodociąg posiada również strefę ochrony pośredniej ujęcia wody. W budynku SUW (w tej samej hali) prowadzone są procesy uzdatniania i dezynfekcji wody. Uzdatnianie wody zachodzi na dwóch filtrach odżelaziających – odmanganiających. Woda napowietrzana jest za pomocą aeratora. W hali SUW znajdują się 3 pompy tłoczące wodę do sieci wodociągowej (typ HYDRO-VACUM), sterownia pomp, sprężarka – Boksyt, urządzenie monitorujące pracę zbiorników wody czystej (firmy HYDROTERM) w hali SUW oraz 1 zbiornika w Złotowie (obok budynku Straży Pożarnej). Do dezynfekcji wody stosowany jest wodny roztwór podchlorynu sodu, który dozowany jest za pomocą chloratora. W hali SUW panuje porządek. Zbiornik wody czystej, który znajduje się w Czeszowie „wbudowany jest” w budynek SUW. Obok budynku SUW znajduje się 8 zbiorników na popłuczyny (czysta woda spływa do rzeczki), 1 odwiert studni (który nie jest eksploatowany) oraz fundamenty starego budynku. Teren wokół SUW jest ogrodzony, oznakowany, uporządkowany, trawa wykoszona, brama zamykana na kłódkę. W miejscowości Złotów znajdują się 2 zbiorniki wody czystej: jeden obok budynku Straży Pożarnej, drugi obok boiska piłki nożnej. Do zbiornika wody czystej obok Straży Pożarnej przylega (wspólna ściana) przepompownia wody, w której znajdują się 2 pompy (HYDRO-VACUM), sterownia pomp,

urządzenie do monitorowania pracy pomp i zbiornika, chlorator dozujący wodny roztwór podchlorynu sodu. Teren wokół zbiornika ogrodzony, oznakowany, trawa wykoszona, furtka zamykana na kłódkę. Teren wokół zbiornika znajdującego się obok boiska piłki nożnej jest ogrodzony, oznakowany, trawa wykoszona, brama zamykana na kłódkę. Właz do zbiornika przykryty metalową pokrywą zamykaną na kłódkę. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców (1626 osób) następujących miejscowości: Czeszów, Złotów, Złotówek, Trzęsowice, Malerzów, Stanięcice. Produkcja wody ok. 272,4 m³/24h. Wodociąg obsługuje 1 Pracownik.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/ nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – nie wniesiono/ nie wniesiono**.

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.

nie nałożono/ nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/ stanowisko)

w wysokości.....

słownie.....

(nr mandatu

karnego).....

(podstawa

prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/ nie skorzystała**

Nie dotyczy.

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/adres

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ ~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy.

Bo

Sławomir Piemie

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Małgorzata Dominik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am)

w dniu 18.09.2016.

GMINA ZAWONIA
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11
tel /fax 71/3128182, 71/3128193
NIP. 315 16 03-787

Sławomir Piemie

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

wa