

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 258/HK/18

Głuchów Górny, dnia 19 września 2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Mariolę Dominik, Oddział Higieny Komunalnej, Nr upoważnień: 06/18 (stałe),
769/18 (jednorazowe)
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Trzebnicy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1, art. 4, art.12 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz.1261, 2111, z 2018 r. poz. 138, 650) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93,
urząd@zawonia.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Wodociąg sieciowy Głuchów Górny

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93,
urząd@zawonia.pl

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio **NIP** 915 – 16 – 03 - 787 **REGON** 931934905

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Agnieszka Wersta – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sławomir Frania – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (do udziału w kontroli upoważniony pisemnie przez Wójta Gminy p. Agnieszkę Werstę, upoważnienie z dnia 17 września 2018 r.)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/Inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19 września 2018 r. godz. 8 45

2.Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 21 sierpnia 2018 r.

3.Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19 września 2018 r. godz. 10 30.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola kompleksowa urzędzeń wodociągowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli.

- Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane przez Starostę Trzebnickiego na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku, z dnia 08 listopada 2010 r. Nr OŚ 6223/10/2010.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli.

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli
nr.....

Nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Wodociąg sieciowy Głuchów Górny zaopatruje w wodę 794 osoby, są to mieszkańcy następujących miejscowości: Głuchów Górny, Głuchów Dolny, Czachowo, Sędzice, Skotniki, Radłów. Produkcja wody ok. 188,00 m³/24h. Długość sieci wodociągowej – 17,20 km. Sieć wodociągowa wykonana jest z PCV i żeliwa. W 04 kwartale 2017 r. na terenie istniejącej strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody wykonano odwiert studni – 1Z (na dzień przeprowadzonej kontroli Urząd Gminy w Zawoni jeszcze nie otrzymał pozwolenia wodnoprawnego) oraz zainstalowano nowe ogrodzenie (z siatki ocynkowanej). Z eksploatacji wyłączono studnię nr 1. Obecnie ujęcie wodociągu stanowią 2 studnie głębinowe tj. nr 1Z i nr 2. Usytuowane są one na terenie pól uprawnych w miejscowości Głuchów Górny (ok. 1km od budynku Stacji Uzdatniania Wody - SUW). Studnie posiadają wspólną, wydzieloną, ogrodzoną i oznakowaną strefę ochrony bezpośredniej. Brama wjazdowa na teren strefy jest zamykana na kłódkę. Teren strefy uporządkowany, trawa wykoszona. Studnie przykryte są metalowymi pokrywami zamykanymi na kłódkę, posiadają wentylację. W budynku SUW prowadzone są procesy uzdatniania i dezynfekcji wody (w chlorowni - osobne pomieszczenie z wejściem z zewnątrz). Uzdatnianie wody zachodzi na dwóch filtrach odżelaziająco – odmanganiających. Woda napowietrzana jest za pomocą aeratora.

Do dezynfekcji wody stosowany jest wodny roztwór podchlorynu sodu, który dozowany jest do zbiornika czystej wody. Na wyposażeniu SUW znajduje się również dmuchawa i sprężarka. W pomieszczeniach SUW panuje porządek. Obok budynku SUW znajduje się zbiornik na popłuczyny (przykryty metalową pokrywą zamykaną na kłódkę) oraz nieczynny zbiornik wyrównawczy. Teren wokół SUW jest ogrodzony, oznakowany, trawa wykoszona. Zbiornik czystej wody (1x100 m³) znajduje się na terenie pól uprawnych w odległości ok. 1,4 km od SUW. Teren wokół zbiornika jest ogrodzony, oznakowany, trawa wykoszona. Brama wjazdowa zamykana na kłódkę. Panuje porządek. Pan S. Frania oświadczył, iż obecnie trwa budowa sterowniczej linii kablowej pomiędzy zbiornikiem czystej wody, a SUW (w celu sterowania poziomem wody w zbiorniku). Na dzień przeprowadzonej kontroli jakość wody produkowanej przez ww. wodociąg spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości wody. Zakres badań, częstotliwość poboru próbek wody oraz lokalizacja punktów poboru próbek wody uzgadniana jest z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Trzebnicy. Wodociąg obsługuje 1 Pracownik.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.

nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

słownie.....

(nr mandatu

karnego).....

(podstawa

prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

Nie dotyczy.

7. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
Nie dotyczy.
8. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
Nie dotyczy.
(imię i nazwisko/adres)
9. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy.

S. Agnieszka B. Anon

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Małgorzata Dominiak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

19.09.2018

S. Agnieszka B. Anon

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OLSZTYNIE
ul. Wolności 111, 10-100 Olsztyn
tel. 0161 231 231, 231 232, 231 233
fax 0161 231 237